

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Карелия
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д.9, тел. доверия 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
E-mail: emercomkarel@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Беломорскому и Сегежскому районам (Беломорский район)
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
г. Беломорск, ул. Ленинская, д.9, тел. (81437) 5-41-67, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: gpnbelomorsk@mail.ru

(указывается адрес подразделения, номер телефона, электронный адрес)

гор. Беломорск

(место составления акта)

17 час. 00 мин.

(время составления акта)

06.12.2019 года

(дата составления акта)

Акт проверки №3

по результатам рассмотрения заявления

06.12.2019 года с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.

(дата (период) проведения проверки)

г. Беломорск

(место составления)

Заместителем главного государственного инспектора Беломорского и Сегежского районов по пожарному надзору,
заместителем начальника ОНД и ПР по Беломорскому и Сегежскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике
Карелия Тарановым Сергеем Константиновичем

в период с 15 час. 00 мин. "06" декабря 2019 года по 16 час. 00 мин. "06" декабря 2019 года

проведено обследование документов, объекта защиты заинтересованного лица на территории, в зданиях и сооружениях
здания и помещения Муниципального общеобразовательного учреждения Беломорского муниципального района

«Сумпосадская средняя общеобразовательная школа»

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного(-ых) по адресу(-ам):

Республика Карелия, Беломорский район, с Сумский Посад, ул. Школьная, д.4,
Республика Карелия, Беломорский район, с Сумский Посад, ул. Набережная, д.18,
Республика Карелия; Беломорский район, с. Сумский Посад, ул. Школьная, д.3,
Республика Карелия, Беломорский район, с. Сумский Посад, ул. Лесная

(адрес(а) проверяемого(ых) объекта(ов))

При обследовании совместно с:

директором Богдан Светланой Михайловной

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), индивидуального предпринимателя, уполномоченного, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя
заинтересованного лица, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

По результатам которого установлено

1) Краткая характеристика

котельной, детского сада, спортивного комплекса, кухни. Территория школы по всему периметру огорожена забором. Здание школы одноэтажное, 5 - ой степени огнестойкости (стены деревянные из бревна, снаружи обшиты доской, перекрытия деревянные, кровля двухскатная, покрыта шиферным листом), не газифицировано, электрифицировано, отопление местное водяное. Класс функциональной пожарной опасности – Ф 4.1. Внутренний противопожарный водопровод отсутствует. Здание интерната двухэтажное, 3-ей степени огнестойкости (стены арбалитовые плиты, перекрытия железобетонные плиты, перекрытия крыши деревянные крыша двухскатная, покрыта шиферным листом), не газифицировано, электрифицировано, отопление местное водяное. Внутренний противопожарный водопровод отсутствует. Класс функциональной пожарной ной опасности – Ф 4.1.. Здание котельной, одноэтажное, третьей степени огнестойкости (стены арбалитовые плиты, перекрытия деревянные, крыша пологая, покрыта шиферным листом) не газифицировано, электрифицировано, отопление местное водяное. Внутренний противопожарный водопровод отсутствует. Класс функциональной пожарной опасности – Ф 5.1.. Здание детского сада представляет собой одноэтажное деревянное здание. Территория детского сада по всему периметру ограждена забором. Здание сада одноэтажное, 5 - ой степени огнестойкости (стены деревянные из бревна, снаружи стены обшиты доской, перекрытия деревянные, кровля двухскатная, покрыта шиферным листом), не газифицировано, электрифицировано, отопление электрическое. Внутренний противопожарный водопровод отсутствует. Строение детского сада размером в плане 8x30 метров. Класс функциональной пожарной опасности – Ф 1.1.. Спортивного комплекса представляет собой одноэтажное здание, 5-ой степени огнестойкости (металлический ангар, изнутри обшит калевкой), электрифицировано, не газифицировано, отопление электрическое. Внутренний противопожарный водопровод отсутствует. Класс функциональной пожарной ной опасности – Ф 4.1.. Здание кухни представляет собой одноэтажное строение. Здание кухни 5-ой степени огнестойкости (стены деревянные из бревна, снаружи стены обшиты доской, перекрытия деревянные, кровля двухскатная, покрыта шиферным листом), не газифицировано, электрифицировано, с печным отоплением. Строение кухни размером в плане 3x4 метра. Класс функциональной пожарной опасности – Ф 5.1.. В организации имеются: приказ о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность; инструкции по мерам пожарной безопасности и действиям персонала на случай возникновения пожара; журнал прохождения инструктажей по пожарной безопасности; журнал учета наличия и технического состояния огнетушителей; заведены и ведутся эксплуатационные паспорта на огнетушители. В зданиях МОУ «Сумпосадская СОШ» имеются планы эвакуации людей на случай возникновения пожара. С персоналом регулярно проводятся противопожарные инструктажи. Помещения зданий МОУ «Сумпосадская СОШ» полностью оборудованы установкой автоматической пожарной сигнализации с выводом сигнала о срабатывании АУПС в место круглосуточного пребывания дежурного персонала и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Помещения обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно норм. На территории школы имеется наружный источник пожаротушения – пожарный водоем. Электрооборудование эксплуатируется в соответствии с ПУЭ и ПТЭЭП. Наиболее пожароопасными помещениями являются: кухня и котельная, где возможны загорания вследствие аварийного режима работы электрооборудования.

(функциональное назначение объекта (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия)

2) В ходе обследования установлено

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены

С Актом по результатам обследования ознакомлен(-ы):

Директор Муниципального
 общеобразовательного учреждения
 Беломорского муниципального района
 "Сумпосадская средняя
 общеобразовательная школа"
 Богдан Светлана Михайловна

(фамилия, инициалы представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц присутствовавших при проведении обследования)

"06" декабря 2019 года

✓ Богдан
 (подпись)

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил(а):

Директор Муниципального
 общеобразовательного учреждения
 Беломорского муниципального района
 "Сумпосадская средняя
 общеобразовательная школа"
 Богдан Светлана Михайловна

(фамилия, инициалы представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц присутствовавших при проведении обследования)

"06" декабря 2019 года

✓ Богдан
 (подпись)

Вывод по результатам обследования:

здания и помещения Муниципального общеобразовательного учреждения Беломорского муниципального района
 "Сумпосадская средняя общеобразовательная школа" соответствуют обязательным требованиям пожарной безопасности
 (объект защиты соответствует (не соответствует) обязательным требованиям пожарной безопасности)

"06" декабря 2019 года

Обследование проводил:

Заместитель главного государственного
 инспектора Беломорского и Сегежского
 районов по пожарному надзору, заместитель
 начальника ОНД и ПР по Беломорскому и
 Сегежскому районам УНД и ПР ГУ МЧС
 России по Республике Карелия,
 подполковник внутренней службы
 Таранов Сергей Константинович

(Должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"06" декабря 2019 года

